

入札参加者 各位

利根町役場 財政課 契約検査係

質問がございましたので、発注担当課の農業政策課からの回答をします。

件 名	令和7年度 農林業近代化施設解体工事
場 所	利根町立木99番地, 100番地

質 問 内 容
1. 仮設計画図A-32,30 ・敷鉄板(6096×1524)南側道路まで202m敷設とありますが、工事期間中の敷鉄板道路占用許可申請は必要でしょうか。必要であれば申請費及び道路占用の費用はおいくらになりますか。専用面積及び費用を御見積に反映する為、ご指示願います。
2. 数量内訳明細書 細目別内訳V (1)石綿含有建材除去工事とありますが、栽培棟【外壁】ユーポート角波⑦20 532.0m ² 及び【内装】ユーポート'M⑦30mm貼り壁 155.0m ² どちらもアスベスト建材(レベル3)とありますが、どのような材料になりますか。ご指導の程、お願い致します。 (2)【屋根】波型石綿スレート葺き298.0m ² についてはアスベスト建材(レベル3)理解しておりますが、上記についてのアスベスト分析調査は行われているものとし、再度、施工前分析調査を行う費用を見積に反映させるのでしょうか。必要であれば、分析する建材及び箇所数をご指示願います。
3. 家屋調査(事前・事後)は無いものとしてよろしいでしょうか。

回 答
(1－回答)利根町建設課へ道路占用許可申請(無料)が必要です。 公共工事のため道路占用料も無料です。
(2－(1)回答)硬質発泡材による成形板(アルミ被覆)と角波サイディングの複合材となります。
(2－(2)回答)調査済みのため改めて分析調査は不要です。貸与する調査記録に基づき、書面調査を行ってください。
(3－回答)特記仕様書8章のとおり不要です。
担当者氏名 荒井 裕二
電話番号 0297-68-2211
FAX番号 0297-68-7989